

## ***Záznam z konzultačního jednání Modernizace TKV – Plynové kotelny K13 a K14***

**Název:** „Modernizace TKV – plynové kotelny K13 a K14“  
**Místo:** REVM, závod TKV, Karviná - Doly  
**Datum:** 14. 06. 2021  
**Čas:** 09:00 – 10:00  
**Účastníci:** viz. Prezenční listina

Byla provedena pochůzka na místě budoucího plnění, jak kotle K13, tak i kotle K14, kde byly zdůrazněny následující informace ze Zadávací dokumentace:

1. Byly zdůrazněny nejdůležitější body z technické specifikace výběrového řízení na plynové kotelny K13 a K14, dále byl projednán rozsah prací a připojovacích míst na místě staveb.
2. Tato zakázka je zadávána v otevřeném řízení dle §56 zákona, cena uvedená v nabídce je cenou konečnou.
3. Projekt je spolufinancován z Modernizačního fondu – programu podpory 1.HEAT – Modernizace soustav zásobování tepelnou energií.
4. **Termín předání a převzetí díla je do 1.7.2022**
5. Hodnotící kritéria – nabídková cena, účinnost kotle K13. účinnost kotle K14 za předepsaných provozních podmínek.
6. **Lhůta pro podání nabídek končí dne 16.7.2021 ve 12:00 hodin.**
7. Byla provedena prohlídka míst budoucích kotelen, příjezdové cesty, zázemí stavby, napojovacích míst horkovodu (připravené z letošní odstávky DN400 vč. armatury, plynu (K14- DN150 / K13-DN125 vč. armatury) i elektro (K14 6kV předpoklad cca do 400 m / K13 0,4 kV předpoklad cca do 200 m) a dat (K14 optika / K13 přes operátora).
8. Stavební povolení se v současné době vyřizuje.
9. Součástí odboček z horkovodu je i montáž jímky pro měření teploty po smíšení
10. Účastníci specifikují své případné otázky či místa k vyjasnění prostřednictvím nástroje eGORDION v 3.3; veškerá komunikace může probíhat jen elektronicky, přednostně prostřednictvím nástroje Tender arena.
11. **Veškeré v tomto zápise uvedené informace vycházejí ze Zadávací dokumentace. Nejedná se o nové informace, ale o zdůraznění, případně vysvětlení požadavků, pojmů či textací.**

Zapsal T. Ryba

V Karviné 14.6.2021