

Minutes of the meeting / Záznam z jednání

Project/Projekt:	Dekarbonizace Teplárny Přerov – Turbogenerátor TG3
Scope of meeting/Předmět jednání:	Prohlídka místa plnění zakázky
Date/Datum:	21.6.2021
Place/Místo:	Teplárna Přerov
Participants/Přítomni:	Dle prezenční listiny. Prezenční listina je uložena u zadavatele.

No.	Subject matter	
1.	Účastníci byli v rámci prohlídky místa budoucího plnění zakázky seznámeni s koncepcí řešení, rozsahem díla, požadavky na technické řešení, termínem podání nabídky a termíny samotné realizace. Rozsah je patrný z návrhu smlouvy o dílo a z technické části zadávací dokumentace.	
2.	Byla provedena podrobná prohlídka místa budoucího plnění zakázky.	
3.	Zadavatelem byly zodpovězeny otázky uchazečů:	
3.1.	Otázka uchazeče: Protipožární ochrana – kde bude vyžadována?	Odpověď zadavatele: Protipožární ochrana je potřebná tam, kde je to vyžadováno příslušnými předpisy a normami. Protipožární ucpávky budou v místech prostupu instalací přes požární úseky.
3.2.	Otázka uchazeče: Je vyžadována zachytná olejová vana pod olejovou nádrží?	Odpověď zadavatele: V případě, že olejová nádrž bude integrována do rámu turbíny, není olejová vana vyžadována.
3.3.	Otázka uchazeče: Je Teplárna Přerov v záplavovém území?	Odpověď zadavatele: Teplárna Přerov se nachází v záplavovém území 100leté vody Q ₁₀₀ . Nejedná se však o aktivní zónu záplavového území.
3.4.	Otázka uchazeče: Jaká je dimenze stávajícího obtoku HPŠ ostré páry?	Odpověď zadavatele: Dimenze obtoku a ručních armatur HPŠ: DN40, PN250.
3.5.	Otázka uchazeče: Můžete sdělit kontakt na servisní organizace stávajících zařízení – EPS a řídicí systém Teplárny Přerov?	Odpověď zadavatele: EPS Epsiko, Milan Copek, tel. 602 752 064 ŘS Regomarket, Pavel Zeman, tel. 777 249 046 Honeywell, Peter Ištván, tel. 771 123 519
4.	Veškeré v tomto zápise uvedené informace vycházejí ze Zadávací dokumentace. Nejedná se o nové informace, ale o zdůraznění, případně vysvětlení požadavků, pojmů či textací.	

Přerov, 21.6.2021

Written by/Zapsal: Ing. Petr Sklenář